

Feuerwehr Sprotta
Zur Jaske 4
04838 Doberschütz OT Sprotta



Löschwasserbrunnen Prüfprotokoll


Allgemeine Angaben

Stadt/Gemeinde :	Doberschütz
Ortsteil :	Sprotta Siedlung
Straße :	Paschwitzter Landstr. 15 bei Elektro Richter
Brunnen Ident Nr.	LB Sied.01
Feuerwehr :	Sprotta
Prüfende Person :	Sebastian Wolf

Technische Angaben

Löschwasserbrunnen:	Löschwasserbrunnen DIN 14220 – 800 S
Löschwasserbrunnen Schild:	ja
Schwergängig :	nein
Zugänglichkeit :	sehr gut
Zustand :	sehr gut
Wassertrübung :	nein
Prüfdauer :	60 min

Bemerkungen : Löschwasserbrunnen DIN 14220 – 800 S bringt erforderliche Wassermenge.

<u>Datum</u> : 05.05.2023	<u>Unterschrift</u> : 
<u>Uhrzeit</u> : 18:53 Uhr	